

145



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

364060, ул. Тухачевского 13, г. Грозный, тел. (8712)33-24-25

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ШАЛИНСКОМУ РАЙОНУ

366300, ул. Ивановская №109, г. Шали Шалинский район, ЧР

ПРЕДПИСАНИЕ № 54/1/27

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Заведующей МБДОУ детский сад Радуга №1 с. Белгатой Куруевой Малике Хамзатовне

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

«09» октября 2021г. проведено мероприятие по надзору

Инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору,

Шалинского района капитаном внутренней службы Исламгириевым Анзором Абдулбакиевичем

проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

на территории в здании и помещениях МБДОУ детский сад Радуга №1 с. Белгатой,

расположенного по адресу: ЧР Шалинский район с. Белгатой ул. Восточная, №15.

совместно с *Заведующей Куруевой Маликой Хамзатовной*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Указать направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначить указатели со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	(ППР в РФ №1479 от 16.09.2020г. п. 11.)	27.04.2021	<i>[Signature]</i>
	Обеспечить размещение на объекте защиты знаков	(ППР в РФ	27.04.2021	

2	пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено».	№1479 от 16.09.2020г. п.11).		—
3	На объекте защиты светильники дополнить колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	(ППР в РФ №1479 от 16.09.2020г. п.42).	27.04.2021	—
4	Пожарный щит не дооборудован). Пожарные щиты не укомплектованы немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем. Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем приводятся согласно приложению № 7. (ППР в РФ №1479 от 16.09.2020г. п. 410	(ППР в РФ №1479 от 16.09.2020г. п.410).	27.04.2021	+
5	Объекте защиты дополнить первичными средствами пожаротушения (огнетушители) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2.	(ППР в РФ №1479 от 16.09.2020г. п.60).	27.04.2021	+
6	Планы эвакуации разработать в соответствии с требованиями 6.2 настоящего стандарта, 4.5 ГОСТ 12.1.004 Планы эвакуации разрабатываются организацией, имеющей специальное разрешение на осуществление данной деятельности, утверждаются руководителем организации и являются основанием для их воспроизведения в фотолюминесцентном исполнении. Планы эвакуации в фотолюминесцентном исполнении вывешиваются на видных местах в соответствии с местом расположения, указанном на плане.	4.5.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009	27.04.2021	+
7	Поменять на объекте защиты электропровода и кабеля с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия.	(ППР в РФ №1479 от 16.09.2020г. п/п. а п. 35).	27.04.2021	? —
8	Обеспечить наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих, в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы.	(ППР в РФ №1479 от 16.09.2020г. п. 36).	27.04.2021	+
9	При эксплуатации объекта защиты руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, не осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты.	(ППР в РФ №1479 от 16.09.2020г. п.13).	27.04.2021	+
10	На объекте защиты допущено загромождение дверей (выходы на наружные эвакуационные лестницы) мебелью (оборудованием и другими предметами).	(ППР в РФ №1479 от 16.09.2020г. п.23).	27.04.2021	—
11	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние знаков пожарной безопасности (в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы).	(ППР в РФ : п. 43)	27.04.2021	+
	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил размещение на соответствующих территориях знаков пожарной безопасности	(ППР в РФ : п. 14);	27.04.2021	?

12	«Курение табака и пользование открытым огнём запрещено».			
13	Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, расположены не на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя.	(ППР в РФ №1479 от 16.09.2020г. п. 409 в).	27.04.2022	+
14	Не размещены на объекте защиты знаки пожарной безопасности, обозначающие направление к безопасной зоне.	(ППР в РФ №1479 от 16.09.2020г. п. 47).	27.04.2022	+
15	размещена мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, (складирование у эвакуационного выхода).	(ППР в РФ №1479 от 16.09.2020г. п. 16	27.04.2022	0
16	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	(ППР в РФ №1479 от 16.09.2020г. п. 30).	27.04.2022	0

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору

27.04.2022г.
(квартал)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.




(подпись М.П. инспектора ОНД)

Инспектор ОНД и ПР Исламгириев А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

«09» октября 2021 г.

Предписание для исполнения получил:



Подпись

Заведующая МБДОУ детский сад Радуга №1 с. Белгатой

(должность, фамилия, инициалы)

Куруева М.Х.

«09» октября 2021 г.

Телефон доверия: ГУ МЧС РФ по ЧР г. Грозный – (88712) 33-24-25;